

Nr	Liegenschaft	Heizenergie Art	Kessel		Brenner Baujahr	Leistung kW	Einstufungs- messung 97	Abgasverlust letzte Messg.	Bewertung
			Anzahl	Baujahr					
1	Rathaus	Erdgas Neuer GB-Kessel 2008	1	2008	2008	105		2,6 % berechnet	Kessel 2008 saniert gut
2	ehem. Amtsgericht	Öl, ab 10/00 Erdgas Brennwert		2000	neuer modulie- render Brenner 2009	120		2,5% berechnet	gut zukünftig Pellets!!!
4	Pfälz.Schloß	Erdgas Brennwert + WP	1	2011	2011	110		1%	Neuer Gasbrennwertkessel im Rahmen der Sanierung in 2011 + Luftwasser WP 20 kW zur Grundlastdeckung
5	Gruberhof	Flüssiggas neuer Bernwertkessel	1	2013		50		1%	gut
6	ehem. Schule Raibach + FFW	Ölbrennwert	1	2008	2008	50		1%	gut
X	Frankenstr. 10	Erdgas	1	1991		48	1.11.2004: 10%	9%	durchschnittlich neue Regelung 2011 aufgrund des Alters der Anlage steht demnächst eine Sanierung an
10	Rathaus Heubach	Holzpellets		2001	2001	35			gut
	Rathaus Klein-Umstadt	Erdgas Brennwert	1	2005	2005	50		0,8 % berechnet	gut
13	Rathaus Richen	Erdgas Brennwert	1	2000		28		1,0% berechnet	gut
30	Kiga Pestalozzistr.	Erdgas Brennwert	1	2021		120	1.11.2004: 9%	1%	gut
34	Kiga Richen	Erdgas Brennwert	1	2015		32		2,1% berechnet	gut
35	Kiga Semd	Erdgas Brennwert	1	2002	2002	43		0,8 % berechnet	gut
37	Kiga Wiebelsbach	Öl Brennwert	1	2002	2002	35		3,3 % berechnet	gut
	Haus der Kinder	Erdgas Brennwert	1	2000	2000	46		2,1% berechnet	gut
39	JUZ	Erdgas Brennwert	1	1997	1997	33		1,9% berechnet	gut
40	Altenwohnheim	Erdgas Brennwert u. Nt	2	1999 und 2010		180 und 105		2,7 %, 5%	gut
50	Stadthalle	Brennwert + BHKW + Solar	1	2019		340 kW		1%	gut
51	Bürgerhaus Kl.-Umst.	Erdgas NT + Solar	1	2006		170		6%	gut
52	Gymnastikhalle Raib.	Öl NT Kessel + Solar	1	1999		90		6%	
53	Saalbau Richen	Erdgas Brennwert	1	1999	1999			1,7% berechnet	gut
54	Mehrzweckhalle Semd	Erdgas NT Kessel	1	1990	1989			6%	
55	Mehrzweckhalle Wbb.	Öl neuer ÖB Kessel in 2009	1	2009	2003	37		1,3%	gut in 2009 saniert in Zukunft Erdwärmepumpe
56	Alte Schule Dorndiel	Holzpellets	1	2001	2001	25			gut
57	Bürgerhaus Kleestadt +Kiga	ab 2004 über Nahwärme-netz Erdgas +BHKW	1	2004	2004	405		4,0%	gut
58	Altes Rathaus Kleestadt	ab 2004 über Nahwärme Erdgas BHKW		2004	2004	405		4,0%	gut
60	Freibad	Öl neuer NT-Kessel 2004 nur für NachheizungWarmwas- ser- versorgung über Solarthermie	1	2004		20		6,0%	gut
71	Feuerwehr Gr.-Umst.	Erdgas Brennwert	1	1998	neuer Brenner 2009			5,5%	gut
73	FFW Kleestadt	Flüssiggas ab 2004 über Nahwärme Erdgas + BHKW	1	2004	2004			0	gut Nahwärme

74	FFW Kl.-Umst.	Öl ab 2005 neuer Brennwert-kessel	1	2005	2005	22	1.11.2004: 10%	1,3%	gut
76	FFW Richen	Erdgas Brennwert	1	2000	2000			1,0% berechnet	gut
77	FFW Semd	Erdgas Brennwert	1	2001	2001			1,0% berechnet	gut
	HMWhg Bgh Kleestadt	ab 2006 Nahwärme-netz Erdgas mit BHKW	1	1984	1984	21		6%	Anschluss an Nahwärmeversorgung ist in 2006 erfolgt !
	Kiga Heubach	Flüssiggas Brennwert + Solarthermie	1	2019	2019	30		1%	gut